

Programa de manutenção dos sistemas preventivos IN 031/DAT/CBMSC Plano de Emergência 7/11

Objetivo: Verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando os problemas identificados e a manutenção realizada.

As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:

I - iluminação de emergência: verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada 90 dias

Como:

Verificar estado geral do bloco de iluminação

Desconectar o plugue da tomada, verificando o acionamento das luzes de emergências

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Brigadista voluntário**

II - saídas de emergência: verificar semanalmente a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo;

Como:

Percorrer em todas as saídas de emergência verificando materiais nos caminhos e fazendo abertura das portas para ver se se abrem facilmente para lado externo

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Brigadista voluntário**

III - sinalização de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga;

Como:

Percorrer em todas as rotas de fuga e saídas de emergência verificando visibilidade e condições de todas sinalizações de abandono

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Brigadista voluntário**

IV - alarme de incêndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no mínimo quando da realização dos exercícios simulados;

Como:

Fazer acionamento do alarme verificando se é audível em todas as áreas da empresa.

Quando acionar alarme, verificar o funcionamento conforme manual operação.

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Comando de Emergência**

V - sistema hidráulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realização dos exercícios simulados;

Como:

Percorrer em todos os hidrantes verificando se estão desobstruídos e se na caixa tem as mangueiras, esguicho e chave.

Durante simulação de incêndio em cada semestre fazer uso do sistema com uso de água. Cada semestre utilizar um hidrante diferente.

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Brigadistas voluntários**

VI - instalações de gás combustíveis: verificar as condições de uso dos cilindros de gás empilhadeiras (P20) anualmente e validade do seu teste hidrostático;

Como:

Verificar as condições de uso dos cilindros de gás empilhadeiras (P20) anualmente, os cilindros de GLP (P20) e a validade do seu teste hidrostático;

Verificar Sinalização do abrigo de GÁS.

Ação: Registrar Não Conformidades no FM 01

Quem: **Comando de Emergência**

VII - outros riscos específicos: vasos de pressão, gases inflamáveis ou tóxicos, produtos perigosos e outros, conforme recomendação de profissional técnico;

VIII - verificar as condições de uso e operação de outros sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do imóvel.

Como:

Percorrer mensalmente em todas as áreas (Sala Compressor, área armazenamento produtos químicos, Abrigo de gás P20 - empilhadeira). Verificando condições inseguras e riscos nestas operações)

Ação: Registrar inspeção FM 01 não conformidades.

Quem: **Comando de Emergência e/ou Brigadistas**

VIII – Extintores: Verificar condições de uso dos extintores

Como:

Percorrer em onde se localiza os extintores semestralmente verificando sinalização, obstrução, manômetro que deve estar com ponteiro no verde, mangote sem rachadura e bico sem estar entupido, carcaça em bom estado.

Ação: Registrar inspeção FM 01 não conformidades.

Quem: **Brigadistas voluntários**